



Rhein-Sieg-Kreis | Der Landrat | Postfach 1551 | 53705 Siegburg

Gemeinde Ruppichteroth
Der Bürgermeister
Fachbereich 3
Gemeindeplanung und Bauanträge
Rathausstraße 18
53809 Ruppichteroth

Amt für Bevölkerungsschutz
-Brandschutzdienststelle-
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg

Herr Blinzler - Brandamtsrat -
Zimmer 1.58
Telefon 02241 13-2658
Telefax 02241 13-2740
dietmar.blinzler@rhein-sieg-kreis.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens
13.09.2023

Mein Zeichen Datum
38.10-721/2023 14.09.2023

Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz

Vorhaben	a) 29. Flächennutzungsplanänderung „Winterscheid Nord/Ost“ und b) Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 3.01/& Winterscheid Nord/Ost
Anschrift	53809 Ruppichteroth

Zu dem v.g. Bauvorhaben wird in brandschutztechnischer Hinsicht wie folgt Stellung genommen:

Vorbeugender Brandschutz

- 1) Bei dem geplanten Vorhaben zur Errichtung von Wohngebäuden, ist aus brandschutztechnischer Sicht eine ausreichende Löschwassermenge von 800 Liter/Min. über zwei Stunden (48 m³/h) zur Verfügung zu stellen.
Die gesamte Löschwassermenge ist in einem Radius von 300 m um das Gebäude herum sicherzustellen. In einem Abstand von max. 75 m ist eine erste Entnahmestelle für die Feuerwehr vorzusehen.
- 2) Die Erschließung des neuen Wohngebietes muss für Fahrzeuge der Feuerwehr möglich sein. Insbesondere sind hier die Ausführungen bzw. die Kurvenaußenradien der Schleppkurven zu beachten.
Bei der Ausführung der Feuerwehrezufahrt und Flächen für die Feuerwehr, sind die Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr in Fassung Februar 2007

Kreissparkasse Köln
IBAN DE94 3705 0299 0001 0077 15
SWIFT-BIC COKSDE33

Postbank Köln
IBAN DE66 3701 0050 0003 8185 00
SWIFT-BIC PBNKDEFF

USt-IdNr. DE123 102 775
Steuer-Nr. 220/5769/0451

(zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Blinzler